

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par:

Betty BLAUMEISER

Tél: 02 38 77 34 75

Destinataires

MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA-C.G.E. (SITE DE ROMORANTIN)

MADAME, MONSIEUR - MAIRIE DE SALBRIS

COMMUNE DE SALBRIS

Prélèvement	00109303	Commune SALBRIS
Installation	CAP 004076 SALBRIS ETAMAT F2	Prélevé le : mercredi 08 janvier 2025 à 09h13
Point de surveillance	P 0000002658 SALBRIS ETAMAT FORAGE 2	par : LBM
Localisation exacte	ROBINET TÊTE DE FORAGE	Type visite : AU

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	16.9	°C				
pH	7.6	unité pH				
Oxygène dissous	<1,3	mg/L				
Oxvaène dissous % Saturation	12	%				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

 Type dell'analyse : PFAS Code SISE de l'analyse : 00120802

Référence laboratoire : 2412106753-PFAS00120802

SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)

Acide perfluorobutanoïque	<0,020	µg/L			
Acide perfluorodecane sulfonique	<0,002	µg/L			
Acide perfluoro-decanoïque	<0,002	µg/L			
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,002	µg/L			
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,002	µg/L			
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,004	µg/L			
Acide perfluoroheptanoïque	<0,002	µg/L			
Acide perfluorohexanoïque	<0,010	µg/L			
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,002	µg/L			
Acide perfluoro-nonanoïque	<0,002	µg/L			
Acide perfluoro-octanoïque	<0,002	µg/L			
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,004	µg/L			
Acide perfluoropentanoïque	<0,010	µg/L			
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,004	µg/L			
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,002	µg/L			
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,004	µg/L			
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,002	µg/L			
Acide sulfonique de perfluorooctane	<0,004	µg/L			
Perfluorobutane sulfonate	<0,010	µg/L			
Perfluorohexane sulfonate	<0,002	µg/L			
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<SEUIL	µg/L		2,00	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00109303)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Blois le 23 janvier 2025

**Pour le préfet
Pour la directrice départementale
de Loir et Cher
L'ingénieure d'études sanitaires
Signé
Anaïs CHUNLEAU**